



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
6<sup>η</sup> Υ.Π.Ε.  
Γ.Ν. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ  
Α.Ο.Μ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Βαθμός Ασφαλείας .....

Καλάβρυτα, 15-Δεκεμβρίου-2017

Αριθ.Πρωτ.  
Φ.3/2965

Βαθμός  
Προτεραιότητας

-----  
**ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ**

Πληροφορίες  
Γκλαβάς Βασίλειος

ΠΡΟΣ:

Προς

Κάθε Ενδιαφερόμενο

-----  
ΤΗΛ:26923-60127 FAX: 26920-22861  
Ταχ. Δ/ση: Καλάβρυτα – Τ.Κ. 250 01  
e-mail : [ghkalav@otenet.gr](mailto:ghkalav@otenet.gr)  
[syzefxis@1710.syzefxis.gov.gr](mailto:syzefxis@1710.syzefxis.gov.gr)

**ΘΕΜΑ:** «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συστήματα αδιάλειπτης παροχής τάσης»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95, του Ν.2362/95 (άρθρο 83), του Π.Δ. 118/07 όπου κατά περίπτωση μνημονεύεται, του Ν. Ν.3329/05, του Ν. 3527/07, του Ν.3861/2010, του Ν.3918/2011 & Ν.4412/2016.
2. Τις ελλείψεις της υπηρεσίας.

Το Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας – Α.Ο.Μ. Καλαβρύτων προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή τεchnοοικονομικών προσφορών στο κάτωθι είδος συνολικού Π/Υ 700,00€:

A/A	Περιγραφή είδους	Ποσότητα
1	Σύστημα αδιάλειπτης παροχής τάσης (UPS)	3

**\*Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις παραθέτονται παρακάτω αναλυτικά.**

Κριτήριο κατακύρωσης & τελικής επιλογής Προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή.  
Παράδοση στο νοσοκομείο με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή  
Στις προσφορές τους οι ενδιαφερόμενοι να αναφέρουν εάν διαθέτουν τα υλικά  
ετοιμοπαράδοτα

**Οι τιμές των προσφερόμενων ειδών δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των  
ειδών για όσα υπάρχουν στο παρατηρητήριο τιμών. Στην Οικονομική  
προσφορά θα αναφέρεται η αντίστοιχη τιμή και ο κωδικός του είδους στο  
Παρατηρητήριο Τιμών.**

**Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος δεν ταυτίζεται με αντίστοιχο του  
Παρατηρητηρίου Τιμών, ζητείται η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης της παρ.4  
του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία πρέπει να δηλώνεται ότι  
το συγκεκριμένο είδος δεν ταυτίζεται με αντίστοιχο του Παρατηρητηρίου  
Τιμών.**

Η αποστολή των προσφορών, θα γίνει στη Γραμματεία του Νοσοκομείου είτε  
με **FAX** στο **2692022861** είτε στο **email: [ghkalav@otenet.gr](mailto:ghkalav@otenet.gr)** μέχρι **19  
Δεκεμβρίου 2017**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **14.00 μ.μ.**

Ημερομηνία αξιολόγησης των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή είναι η  
20η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **10:00 μ.μ.**

**Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ**

**ΙΩΑΝΝΑ ΣΦΥΡΗ**

## Τεχνικές προδιαγραφές - Απαιτήσεις

### Ups

- Να είναι αμεταχειρίσιστα
- Τύπος VI (Line-Interactive)
- Ελάχιστη ισχύς 1200VA
- Πρίζες: Είτε μία τύπου σούκο είτε 4 (το ελάχιστο\*)
- Μέγεθος compact
- Να υπάρχουν οι συσσωρευτές στη μονάδα
- Προδιαγραφές συσσωρευτών 12V, 7,2Aμh
- Τάση λειτουργίας 230V
- Εγγύηση τουλάχιστον 2 χρόνια

\*Σε περίπτωση που οι πρίζες δεν είναι σούκο το κάθε σύστημα να συνοδεύεται και με τα αντίστοιχα καλώδια δηλαδή από IEC C14 (αρσενικό) σε IEC C13 (θηλυκό).